

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział Obrotu Hurtowego w Warszawie

Oddział Obrotu Hurtowego
Departament Logistyki i Rozliczeń
tel. (0 22) 106 43 54
sekretariat.ooh@pgnig.pl

Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Vereinigung der
Fernleitungsnetzbetreiber Gas e. V.

Wasz znak:
Nasz znak: OOH/HDR/R2/000087/2020

Warszawa, 09.09.2020 r.

1. According to NC TAR 33.3 a mandatory minimum premium may be applied to the auction. However, providing this information after the auction puts a shipper in front of uncertainty regarding its costs. The Shipper should know the maximal costs – including a mandatory minimum premium – prior to taking decision on participating in the auction. In case of holding the assumption that the exact costs will be calculated after the auction, there should be a clearly defined possibility of resignation from the auctioned capacity.
2. Please explain the procedure of cancelling the reserved capacity described in point 5.3 of Annex 3. Please also provide information, where is publication or where and when the maximum permitted tariffs will be published.
3. The estimation by ONTRAS regarding the mandatory minimum premium for incremental capacity on GCP entry point between 6,61 and 45,69 EUR/(kWh/h)/r depending on the capacity development within Germany may be connected with expanding works above necessary scope in order to increase internal capacities, which coincides with the creation of joint balancing zone THE. Only the necessary costs directly related to these incremental capacity should be assigned to GCP entry point.
4. Since October 2022 GASCADE plans to decrease offered FZK entry capacity in Mallnow from current 17 512 MWh/h to 10 877 MWh/h. In the consulted document for the incremental capacity there has been determined the cost of the increase after this reduction. Reduction of the already offered capacity FZK and high cost of re-increasing may mean, that the expansion of transmission capacities within Germany is financed in

this way. This coincides with the creation of joint balancing zone THE. Already offered capacity should not be reduced.

1. Zgodne z art. 33.3 NC TAR w aukcji może zostać zastosowana obowiązkowa premia minimalna. Podanie tego składnika po przeprowadzeniu aukcji stawia użytkownika systemu przed dużą niepewnością co do wielkości kosztów. Uczestnicząc w aukcji wiążącej użytkownik systemu powinien znać maksymalną wielkość kosztów, jakie może ponieść. W przypadku utrzymania obecnego założenia, że koszty zostaną określone po aukcji wiążącej, powinna istnieć jednoznacznie określona możliwość rezygnacji ze zdolności wylicytowanych na aukcji wiążącej.
2. Prosimy o wyjaśnienie sposobu rezygnacji z zarezerwowanej zdolności, opisanego w punkcie 5.3 Aneksu nr 3, oraz o informację, gdzie przedstawione są albo gdzie i kiedy będą przedstawione stawki maksymalne.
3. Oszacowanie przez ONTRAS obowiązkowej premii minimalnej dla zdolności przyrostowych w punkcie wejścia GCP w zakresie od 6,61 do 45,69 EUR/(kWh/h)/r w zależności od zagospodarowania przepustowości wewnątrz Niemiec może być związane z rozszerzaniem prac ponad niezbędny zakres w celu zwiększania wewnętrznych zdolności przesyłowych, co zbiega się z utworzeniem wspólnej strefy bilansowania THE. Do zdolności przyrostowych wejścia w GCP powinny być przypisane tylko niezbędne koszty bezpośrednio związane tymi zdolnościami przyrostowymi.
4. Od października 2022 operator GASCADE planuje na wejściu w Mallnow zmniejszenie oferowanej zdolności FZK z 17 512 MWh/h obecnie do 10 877 MWh/h. W konsultowanym projekcie zdolności przyrostowych określony został koszt zwiększenia zdolności FZK po tym ograniczeniu. Zmniejszenie oferowanej dotychczas zdolności FZK i wysoki koszt ponownego jej zwiększenia mogą oznaczać, że finansowana w ten sposób jest rozbudowa zdolności przesyłowych wewnątrz Niemiec. To również zbiega się z utworzeniem wspólnej strefy bilansowania THE. Oferowane dotychczas zdolności nie powinny być zmniejszane.